

Powiatowy Urząd Pracy
w Środzie Wlkp.

OA – 3421-1/11

Środa Wlkp., 03.11.2011r.

Wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont istniejących biur w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

Pytanie 1. Dotyczy działu 2 poz.55 przedmiaru robót

Proszę o szczegółowe zestawienie R, M, S dla podanej pozycji – brak w załączonej dokumentacji technicznej instalacji c.o., oraz proszę podać rodzaj paliwa zasilającego kocioł, rodzaj i ilość pomp, zaworów itp. ewentualnie schemat instalacji c.o.

Pytanie 2. Dotyczy działu 3 poz. 56 przedmiaru robót

Proszę o szczegółowe zestawienie R, M, S dla podanej pozycji lub ewentualnie schemat instalacji elektrycznej /z rozdzielnią/.

Pytanie 3. Dotyczy działu 4 poz. 57 przedmiaru robót

Proszę o szczegółowe zestawienie R, M, S dla podanej pozycji lub ewentualnie schemat instalacji wod. - kan.

Pytanie 4. Dotyczy działu 3 poz. 56 przedmiaru robót

Proszę o szczegółowe zestawienie R, M, S dla podanej pozycji lub ewentualnie schemat instalacji gazowej.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w przypadku złych warunków atmosferycznych /niskich temperaturach/ dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia /roboty elewacyjne, podjazd itp./ w terminie wiosennym /dopuszczalne temperatury stosowania systemu dociepleń +5°C do +25°C/.

Odpowiedź na pytanie 1.

Szczegółowe zestawienie R, M, S dla instalacji c.o. zostało przedstawione w Przedmiarze robót 2 – do pobrania jako załącznik do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 2.

Należy przyjąć w każdym pomieszczeniu biurowym 4 lampy RAST 60 na 60, w każdym pomieszczeniu 4 gniazda do instalacji elektrycznej, po jednym wyłączniku oświetlenia. W pomieszczeniach sanitariatu po 1 lampie oświetleniowej. Na korytarzu 3 lampy RAST.

Odpowiedź na pytanie 3.

W pomieszczeniach sanitariatu przewiduje się montaż miski ustępowej i umywalki, w sanitariacie dla niepełnosprawnych: miska ustępowa, umywalka, 1 pisuar z automatem Schella.

Odpowiedź na pytanie 4.

Należy doszczelnić istniejącą instalację gazową wraz z konserwacją pieca VIESSMANN 80KW i wymianą automatu palnika wraz z protokołami.

Odpowiedź na pytanie 5.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z umową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Środzie Wlkp.

Zofia Tomczak